

長崎県管工事業協同組合連合会からのお知らせです。

長管協発 7 第 29 号
令和 7 年 9 月 3 日

組合員 各位

長崎市管工業協同組合
理事長 谷村 正夫
(公 印 省 略)

2026 年版「全管連手帳」の申込について

残暑の候、各位ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、標記「全管連手帳」につきまして、全管連より申込の案内がきております。
つきましては、組合で申込みの取りまとめをいたしますので、購入ご希望の方は
下記申込書にて F A X でお申込みくださいますようお願いいたします。
なお、例年同様、組合より 1 冊、無料配布いたします。ぜひご活用ください。

記

- | | |
|----------|---------------------|
| 1. 申 込 先 | 長崎市管工業協同組合 事務局 |
| 2. 申込期限 | 令和 7 年 9 月 25 日 (木) |
| 3. 頒布価格 | 1 部 800 円 (消費税込み) |

2026 年版全管連手帳申込書

- 申込部数 _____ 部
- 支払方法 現金 ・ 売掛金
(どちらかに○をつけてください)

会 社 名 _____

ご連絡先 _____

ご担当者 _____

FAX : 095-828-1963

2026年版「全管連手帳」

この一冊があなたのお役に立ちます

仕事に役立つ資料満載！
JISの改正等に対応！
管工事に従事する全国の皆様に
ぜひ、おすすめします。

〈大きさ〉
縦14.5cm×横8cm×厚み1cm

見やすく、使いやすい！2色刷り。

豊富な技術資料の内容ますます充実。

お求めやすいサービス価格で提供！

お届けはスピーディー！11月中にはお手元へ。



■技術関係資料の内容 (抜粋)(2024年版全管連手帳より)

管材料

配管用炭素鋼管(ガス管)
水配管用亜鉛めっき鋼管
水道用ポリエチレン複合鉛管
排水・通気用鉛管
銅管・継手の規格
水道用ミリサイズ鋼管
外面被覆銅管
水道用硬質塩化ビニル管
水道用ポリエチレン二層管
硬質塩化ビニル管
ポリエチレンライニング鋼管
耐火二層管
ステンレス鋼管
フランジ
弁類
継手類
可換管
支持間隔
保温材料
保温施工順序と厚さ
防火区画等を貫通できる硬質塩化ビニル管等の最大寸法
配管用液状シール材
銅材

給水

衛生器具・水栓の流量・接続管口径
ボールタップの流出量
水栓の流出量
給水管流量表
同時使用流量
FRP受水槽
硬質塩化ビニルライニング鋼管の流量線図
水配管の局部抵抗

ポンプ電動機

200V三相誘導電動機記録仕様
片吸込渦巻ポンプ
ラインポンプ
水中ポンプ
汚水用水中ポンプ
家庭用ポンプ

消火

消火設備の設置基準
放水性能
管継手・弁等の相当直管長
ホースの摩擦損失水頭
配管の摩擦損失水頭
消火ポンプ電動機の容量
ヒートゲージ指示圧力と放水量
閉鎖型スプリンクラー・ヘッド標示温度
スプリンクラーヘッドの設置基準
指定可燃物と指定数量
1号、2号消火栓の基準比較表

給湯

電気湯水器
湯の使用温度
ガス湯沸器仕様
ガス湯沸器選定表
ガス種別表
排気口・給気口等の有効断面積

排水

屋外配水管の基準
配水管の土かぶり
樹の寸法
衛生器具排水負荷単位
排水横枝管・立管の管径
排水横主管敷地配水管の管径
通気管の管径と長さ
雨水横管の管径・雨水立て管の管径
各地の最大雨量

浄化槽

JISによる設計人員算定基準
合併処理浄化槽の容量
浄化槽仕様

冷暖房

湿り空気線図
中央管理方式の空調設備の性能基準
負荷計算用基準値
暖房室内条件
冷暖負荷計算書
冷暖房関係定数
地下オイルタンク仕様
鋳鉄製暖房兼給湯温水ボイラ出力表
火気使用設備の換気基準
煙突設置基準
エアコンの能力表示
個別空調設備
ファン・コイルユニット
チリングユニット
冷却塔
送風機
ダクト摩擦損失線図
長方形ダクトに相当する円形ダクトの直径
適正風速
ダクトの亜鉛鉄板
必要換気量

換気

換気量
シックハウス対策